



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью, "ПАРМА", ОГРН: 1027802773921

Адрес: 198216, Россия, город Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140, лит. А, пом. 15Н

Телефон: +78123468610, Факс: +78123769503, E-mail: parma@parma.spb.ru

в лице директора Сулимова Дмитрия Валентиновича

заявляет, что: Устройство частотной разгрузки «ПАРМА УАЧР 12»

ТУ 3428-025-31920409-2013. Серийный выпуск.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 910 0

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью, "ПАРМА",

ОГРН: 1027802773921

Адрес: 198216, Россия, город Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140, лит. А, пом. 15Н

Телефон: +78123468610, Факс: +78123769503, E-mail: parma@parma.spb.ru

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

(Утвержден решением комиссии Таможенного союза № 768 от 16.08.2011 г.)

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

(Утвержден решением комиссии Таможенного союза № 879 от 09.12.2011г.)

Декларация о соответствии принята на основании:

Протоколы испытаний: № 3637, № 3637/ЭМС от 30.04.2019 г, Испытательный центр ООО "Северо-западный научно-технический центр испытаний и сертификации "Регламентсерт".
Аттестат аккредитации № RA.RU.21MЭ58 от 25.12.2014г., выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема декларирования 3д.

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы:

ГОСТ ИЕС 61010-1-2014. Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014. Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ Р 51522.2.2-2011. Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-2. Частные требования к портативному оборудованию, применяемому для испытаний, измерений и мониторинга в низковольтных распределительных системах электроснабжения. Испытательные конфигурации, рабочие условия и критерии качества функционирования.

Срок службы - 25 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.04.2024 включительно.



Сулимов Д.В.

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС № RU Д-RU.МЛ02.В.00044/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.04.2019 г.